

<b>Dagangan</b> : FIRE ALARM APPARATUS Nama Perdagangan : Envision ZFP 2 Loopwith 40 Zone LED	<b>Kod Tarif (Perintah Duti Kastam 2012)</b> : 8531.10 000 (PDK 2012) 8531.10.90 00 (PDK 2017) <b>Tarikh Kelulusan</b> : 14 April 2017
--	---

**Keterangan barang** :

Barangan dinamakan *Envision ZFP 2 Loopwith 40 Zone LED* model *Standard ZFP (1-2-4 Loop) cabinet* berjenama *Context Plus*. Barangan adalah *fire alarm control panel* berbentuk segiempat tepat berukuran 462mm (L) x 450mm (W) x 127mm (D) yang diimport berasingan tanpa *fire detections devices* dan *alarm notification devices*.

Barangan berfungsi untuk menghantar isyarat kebakaran yang dikesan oleh *detector devices* (*smoke detector, emergency break glass, heat detector*) kepada *notification devices* (*LED flasher, water sprinkler, alarm, door release*).

Barangan akan dipasang di *building halls, warehouse, factory, hotel, rumah kediaman* dan pejabat.

**Ketetapan:**

Ketua Pengarah Kastam Malaysia memutuskan barangan ini sesuai diperkenankan di bawah kod tarif **8531.10 000 (PDK 2012) / 8531.10.90 00 (PDK 2017)** sebagai ***Fire Alarm Apparatus*** berdasarkan alasan-alasan berikut:

Barangan kemungkinan boleh diklasifikasikan di bawah dua heading iaitu:

- i. **85.31** sebagai *fire alarm apparatus*.
- ii **85.37** sebagai *electric control panel for fire alarm system*.

Barangan merupakan *brains* di dalam fire alarm system. Ianya mempunyai program XP95 yang berfungsi dalam mengawal keseluruhan fire alarm system tersebut. Ini menjadikan barangan mempunyai fungsi yang lebih daripada *electric control panel* di bawah heading **85.37**.

Fungsi komponen-komponen utama dalam *Fire Alarm System* adalah dijelaskan seperti yang berikut:

<b>Komponen</b>	<b>Fungsi</b>
<i>Fire Alarm Control Panel (FACP)</i>	i) mengawal keseluruhan <i>fire alarm system</i> ii) membekal <i>electrical energy</i> kepada <i>fire detection</i> dan <i>alarm notifications devices</i> .
<i>Fire Detection Devices</i>	i) mengesan <i>presence of smoke or particles of combustion</i> .
<i>Alarm Notification Devices</i>	i) memberi isyarat audible dan visual.

Berdasarkan penjelasan mengenai *FACP* di para 5.3.3, 5.3.4 dan 5.3.5, jelas menunjukkan bahawa barangan (*FACP*) merupakan *primary element* dalam *fire alarm system*. Barangan mempunyai fungsi yang lebih berbanding *electric control panel* di bawah heading **85.37**. *FACP* dilihat lebih dominan dari segi fungsi, value dan saiz berbanding dua komponen lain iaitu *fire detections* dan *alarm notifications devices*. Oleh itu, barangan lebih sesuai diklasifikasikan di bawah heading **85.31** sebagai *fire alarm*.

Berdasarkan keterangan dan fakta diatas, barang sesuai diperkenankan dibawah subheading **8531.10** yang mendapat liputan secara khusus berdasarkan Perintah Duti Kastam ( PDK 2012 ) muka surat 649 seperti berikut:

**85.31- Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 85.12 or 85.30.**

**8531.10 000 - Burglar or fire alarms and similar apparatus**

**8531.20 000 - Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting diodes (LED)**

**8531.80 - Other apparatus**

**400 - - Electronic bells and other sound signaling apparatus**

**900 - - Other**

**8531.90 000 - Parts**

**8421.91 000 - - Of centrifuges, including centrifugal dryers**

**8421.99 000 - - Other**

**Gambar :**



Dimension View



Inside View